

# Information Trinkwasser der Wasserversorgung Breil/Brigels 2025

## Allgemeine Beurteilung :

Im Jahr 2024 wurden 21 mikrobiologische , 12 chemische , 6 physikalische und 6 Proben auf Metalle untersucht. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.

## Herkunft des Wassers :

Das Trinkwasser der Gemeinde Breil/Brigels stammt zu 100% aus Quellen

## Behandlung des Wassers :

Wasserversorgung Andiastr hat eine UV – Anlage

## Gesamthärte und Nitratgehalte ( Toleranz : 40 mg/L)

Wasserversorgung	Gesamthärte ( °fH )	Nitratgehalt mg/L )
Andiastr	20.2	3.0
Brigels	9.03	2.0
Danis	9.11	2.0
Dardin	23.8	5.0
Tavanasa	12.1	5.8
Waltensburg	17.5	2.0

Mg/L: Milligramm pro Liter

°fH : französischer Härtegrad

## Wasserhärtegrade : °fH

## Bezeichnung

0 bis 7	sehr weich
7 bis 15	weich
15 bis 25	mittelhart
25 bis 32	ziemlich hart
32 bis 42	hart
Grösser als 42	sehr hart

**Weitere Auskünfte:** Gemeinde Breil / Brigels

Dietrich Reto ,Brunnenmeister

079/3005980